

ПРЕДПИСАНИЕ № 547
об устранении выявленных нарушений

« 19 » августа 2021г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52»

ОГРН 1027600621840, ИНН 7603016194

на основании акта проверки № 37 от 19.08.21г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Отмечаются дефекты асфальтового покрытия (местами полное отсутствие асфальта, выбоины, трещины) на собственной территории детского сада, что является небезопасным для детей детского сада, что является нарушением п. 2.2.4.

2. Отмечаются дефекты покрытия спортивной площадки (местами отсутствие асфальтового покрытия, выбоины, трещины), что не позволяет проводить спортивные занятия для детей, что является нарушением п. 2.2.2.

3. Отмечаются дефекты деревянного пола (местами отсутствие деревянных досок, дыры) теневого навеса на собственной территории детского сада группы № 3, что является небезопасным для детей детского сада, что является нарушением п. 3.1.2.

4. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: изношенность и ветхость оконных блоков в раздевальной комнате групп №№4,5 и в складском помещении для хранения пищевых продуктов, что является нарушением п. 2.7.2.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

5. Отмечаются дефекты и повреждения внутренней отделки пищеблока: потолки в производственном помещении пищеблока (по всему потолку отслоение штукатурного слоя) и выпадение местами глазурованной плитки на стенах, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.16.

6. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 8414 от 16.08.2020г., из 10 смывов на БГКП – два положительных: кассета приборы группы № 1 и чашки группы № 4, что является нарушением п. 3.10

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- 1. Принять меры по асфальтированию собственной территории дошкольной образовательной организации.**
- 2. Принять меры по устранению дефектов покрытия спортивной площадки в соответствии с требованиями санитарного законодательства.**
- 3. Принять меры по устранению дефектов деревянного пола теневого навеса на групповой площадке группы № 3.**

4. Принять меры по замене оконных блоков в раздевальной комнате групп №№4,5 и в складском помещении для хранения пищевых продуктов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

5 Принять меры по устранению дефектов внутренней отделки стен и потолка в производственных помещениях пищеблока.

6 Усилить контроль за правильностью мытья и хранению столовой посуды и столовых приборов в буфетных групповых ячеек, а также за соблюдением санитарного содержания помещений дошкольного учреждения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52»
ОГРН 1027600621840, ИНН 7603016194


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 01.09.2023г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области



Золотина Л.С.

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А

Предписания получил(а):

« » августа 2021г.

Новикова А.С.

Ф.И.О