

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

Предписание № 219

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 52»

(далее: муниципальное дошкольное образовательное учреждение, органы местного самоуправления, юридическое лицо, физическое лицо, от имени которого осуществляется предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева А.Н. от «09» августа 2021 года № 219, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. «12» августа 2021 года по 11 час. 00 мин. «25» августа 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Копытовой Юлией Сергеевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150007, г. Ярославль, ул. Маяковского, д.63А обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Новиковой Анны Сергеевны, заведующего хозяйством муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Горшковой Любви Валерьевны, исполняющего обязанности заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Федорова Елена Васильевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ), п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской	15.08.2022	

		Федерации» (далее ППР в РФ); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016		
2	В здании детского сада не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет).	п. 54 ППР в РФ	15.08.2022	
3	Для помещения, используемого для складирования мебели, документов, игрушек (помещение № 14 по техническому паспорту № 24635 от 21.07.2009 г. - раздевальная), площадью 11,8 кв.м. не определена и не обозначена на входных дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 12 ППР в РФ	15.08.2022	
4	На путях эвакуации (в помещении коридора) I этажа (помещение № 33 по техническому паспорту № 24635 от 21.07.2009) стоит мебель (деревянный шкаф для одежды).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	15.08.2022	
5	Трубы отопления на путях эвакуации I этажа (помещения № 6 и № 43 по техническому паспорту № 24635 от 21.07.2009 г.) закрыты деревянными ящиками.	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	15.08.2022	
6	Отделка путей эвакуации (стен в коридорах 1 и 2 этажей в местах канализационных труб — помещения № 43, № 21, № 6 по техническому паспорту № 24635 от 21.07.2009 г.) выполнена из материалов (изделия погонажные профильные поливинилхлоридные) с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (справка МДОУ «Детский сад № 52» от 12.08.2021 г. исх. № 02-08/146, сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП050.В.00109, с показателями Г2, В2).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	15.08.2022	
7	Отделка путей эвакуации (стен лестничных клеток) выполнена из материалов (краска акриловая водно-дисперсионная) с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (справка МДОУ «Детский сад № 52» от 12.08.2021 г. исх. № 02-08/146, сертификат соответствия № С-RU.ПБ05.В.02686, с показателями Г1, В1, Д1, РП1 — класс пожарной опасности материалов — КМ1).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	15.08.2022	


8	Отделка стен и потолка в музыкальном зале (помещение № 11 по техническому паспорту № 24635 от 21.07.2009 г.) выполнена из материалов (материалы лакокрасочные) с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (справка МДОВ «Детский сад № 52» от 12.08.2021 г. исх. № 02-08/146, сертификат № С- RU.ПБ10.В.00233, с показателями Г1,В1,Д3,Т2,РП1 – материал с высокой дымообразующей способностью).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 29 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 ППР в РФ	15.08.2022	
---	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Копытова Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводящего выездную проверку)

«25» августа 2021 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

«25» августа 2021 г.

